НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ **НСОПБ.TR.ЭО.ПР.353.Н.00304** 37323

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Селена Восток» (ООО «Селена Восток»), ОГРН: 5077746806033
Юридический адрес: 108811, Россия, город Москва, 22-й километр Киевского шоссе (поселок Московский), домовладение 4, строение 1, блок А, этаж 8. Фактический адрес: 108811, Россия, город Москва, 22-й километр Киевского шоссе (поселок Московский), домовладение 4, строение 1, блок А, этаж 8, телефон: +7 (495) 786-48-55, адрес электронной почты: office.vostok@selena.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Selena Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti
Юридический адрес: Tatlısu Mahallesi Şenol Güneş Bulvarı Mira Tower No:2/A Kat:14 D:68 34774 Ümraniye İstanbul Türkiye, ТУРЦИЯ. Фактический адрес: Bolu Mixed and Textile Specialized Organized Industrial Zone, 14030, Susuzkınık Village Susuzkınık OSB Location 1. Street No: 32 BOLU, Turkey (Турция), телефон: +902164662626, адрес электронной почты: info@tytan.com.tr

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория Стандартов» (ОС ООО «Лаборатория Стандартов»), 109443, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 135, корп. 3, эт. 1, пом. 3, ком. 13А, рабочее место 3У, тел. 8 (495) 150-95-38,
факс 8 (495) 150-95-38, ОГРН 1187746994984,
Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.353 от 18.08.2022 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Фрагмент противопожарной стеновой конструкции с линейными швами, заполненными полиуретановым клеем торговых наименований: «TYTAN PROFESSIONAL EURO клей для кладки блоков», «TYTAN PROFESSIONAL EURO клей для кладки», «TYTAN professional Bonolit Формула Тепла», «TYTAN professional Сибит Smart Lock клей полиуретановый для кладки автоклавного газобетона», «TYTAN professional Профи-Клик пено-клей для кладки газобетонных и силикатных блоков «Поревит», «TYTAN professional TWIN-Клей Полиуретановый клей-пена для газобетона, выпускаемым по Технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции» (См. приложение - бланк № 009931)

код ОК 034 (ОКПД 2) **22.54.39**

код ТН ВЭД ЕАЭС **3506 10 000 0**

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № ПИ2024/08-21/3-ЛС от 21.08.2024 г., № ПИ2024/08-21/4-ЛС от 21.08.2024 г., № ПИ2024/08-21/5-ЛС от 21.08.2024 г.
ИЛ ООО «Лаборатория Стандартов», свидетельство НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.353 от 18.08.2022 г, 141108, Московская обл., г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Советская, стр. 1/2, корп. 10, склад железобетонный, пом. 1

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ЦОТК.RU.МК009.К000229 от 01.09.2023 г., выдан ОС ООО «Лаборатория Стандартов», рег. № ЦОТК ИДВ0.RU.ОС.МК009

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.08.2024 г. по 20.08.2029 г.

Руководитель
(заместитель руководителя органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия) **А.В. Матюшкин**

М.П. ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СТАНДАРТОВ» НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.353

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия) **Ю.А. Зуева**

***Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.нсопб.рф**

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2022г., "Б", Зак. №ОП-233

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.TR.ЭО.ПР.353.Н.00304** 009931

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции

Код ОК 034 (ОКПД2)	Наименование и обозначение продукции	Обозначение национального стандарта или свода правил
22.54.39	Конструкция несущей стены неармированная, армированная с линейными швами заполненными однокомпонентным клеем торговых наименований: : «TYTAN PROFESSIONAL EURO клей для кладки блоков», «TYTAN PROFESSIONAL EURO клей для кладки», «TYTAN professional Bonolit Формула Тепла», «TYTAN professional Сибит Smart Lock клей полиуретановый для кладки автоклавного газобетона», «TYTAN professional Профи-Клик пено-клей для кладки газобетонных и силикатных блоков «Поревит», «TYTAN professional TWIN-Клей Полиуретановый клей-пена для газобетона», изготовленная из блоков ячеистого бетона (выпускаемые по ГОСТ 31360-2007), шириной не менее 200 мм (марка бетона по средней плотности не менее D300, класс по прочности на сжатие не менее В 1,5), соединенных между собой в соответствии с инструкцией изготовителя по применению клея. Предел огнестойкости REI240 при равномерно распределенной нагрузке 7,5 т/п.м.	Предел огнестойкости REI240 при равномерно распределенной нагрузке 7,5 т/п.м.
	Конструкция несущей стены неармированная, армированная с линейными швами заполненными однокомпонентным клеем торговых наименований: : «TYTAN PROFESSIONAL EURO клей для кладки блоков», «TYTAN PROFESSIONAL EURO клей для кладки», «TYTAN professional Bonolit Формула Тепла», «TYTAN professional Сибит Smart Lock клей полиуретановый для кладки автоклавного газобетона», «TYTAN professional Профи-Клик пено-клей для кладки газобетонных и силикатных блоков «Поревит», «TYTAN professional TWIN-Клей Полиуретановый клей-пена для газобетона», изготовленная из блоков ячеистого бетона (выпускаемые по ГОСТ 31360-2007), шириной не менее 150 мм (марка бетона по средней плотности не менее D500, класс по прочности на сжатие не менее В 2,5), соединенных между собой в соответствии с инструкцией изготовителя по применению клея. Предел огнестойкости EI 150	Предел огнестойкости конструкции – EI150.
	Конструкция несущей стены неармированная, армированная с линейными швами заполненными однокомпонентным клеем торговых наименований: : «TYTAN PROFESSIONAL EURO клей для кладки блоков», «TYTAN PROFESSIONAL EURO клей для кладки», «TYTAN professional Bonolit Формула Тепла», «TYTAN professional Сибит Smart Lock клей полиуретановый для кладки автоклавного газобетона», «TYTAN professional Профи-Клик пено-клей для кладки газобетонных и силикатных блоков «Поревит», «TYTAN professional TWIN-Клей Полиуретановый клей-пена для газобетона», изготовленная из блоков ячеистого бетона (выпускаемые по ГОСТ 31360-2007), шириной не менее 100 мм (марка бетона по средней плотности не менее D500, класс по прочности на сжатие не менее В 2,5), соединенных между собой в соответствии с инструкцией изготовителя по применению клея. Предел огнестойкости EI 90	Предел огнестойкости конструкции – EI 90.

ООО "ЛАБОРАТОРИЯ СТАНДАРТОВ" НСОПБ ЮАБ0.ЮО.ПР.353 МП

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) — **А. В. Матюшкин**

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) — **Ю.А. Зуева**

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2023г. "В". Зак. №СП-172