РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-RU.PA01.B.02342/26

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ "КАЛЕВАЛА", ООО ДОК "КАЛЕВАЛА", место нахождения 185013, Россия, Республика Карелия, город Петрозаводск, Шуйское шоссе (северная промзона район), дом 80, ОГРН 1067847352946, ИНН 7807311832, телефон +7 8142599475, электронная почта zavod@kalevalaosb.ru
В ЛИЦЕ: Генеральный директор, Касрадзе Климент Григорьевич

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Плиты древесные с ориентированной стружкой (ОСП), Плиты древесные с ориентированной стружкой (ОСП), марки КАЛЕВАЛА-ЭКОДОМ, толщиной от 6,0 мм до 40,0 мм, плотностью 550 до 700 кг/м³, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ "КАЛЕВАЛА", ООО ДОК "КАЛЕВАЛА", 185013, Россия, Республика Карелия, город Петрозаводск, Шуйское шоссе (северная промзона район), дом 80, адрес места осуществления деятельности: 185013, Россия, Республика Карелия, город Петрозаводск, Шуйское шоссе (северная промзона район), дом 80, ОГРН 1067847352946, ИНН 7807311832, ГОСТ 30244-94, "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть", пункт 5.3 - Сильногорючие (Г4); ГОСТ 30402-96, "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость", пункт 5.1 – Легковоспламеняемые (В3); ГОСТ 12.1.044-89, "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения", пункт 4.18 - С высокой дымообразующей способностью (Д3); ГОСТ 12.1.044-89, "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения", пункт 4.20 - Высокоопасные по токсичности продуктов горения (Т3), Серийный выпуск,

код ОКПД 2: 16.21.13

код ТН ВЭД ЕАЭС: 4410121000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ГОСТ 30244-94, "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть", пункт 5.3 - Сильногорючие (Г4); ГОСТ 30402-96, "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость", пункт 5.1 – Легковоспламеняемые (В3); ГОСТ 12.1.044-89, "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения", пункт 4.18 - С высокой дымообразующей способностью (Д3); ГОСТ 12.1.044-89, "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения", пункт 4.20 - Высокоопасные по токсичности продуктов горения (Т3);

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ 2-Д-26 выдан 12.10.2026 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность"" ТРПБ.RU.ИН41;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: ГОСТ 30244-94, "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть", пункт 5.3 - Сильногорючие (Г4); ГОСТ 30402-96, "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость", пункт 5.1 – Легковоспламеняемые (В3); ГОСТ 12.1.044-89, "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения", пункт 4.18 - С высокой дымообразующей способностью (Д3); ГОСТ 12.1.044-89, "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения", пункт 4.20 - Высокоопасные по токсичности продуктов горения (Т3), Потребитель должен хранить плиты в сухих, чистых, закрытых проветриваемых помещениях при температуре не ниже 5 °С и относительной влажности воздуха не выше 65 %, в горизонтальном положении в штабелях высотой до 4,5 м, состоящих из стоп или пакетов, разделенных брусками-прокладками толщиной и шириной не менее 80 мм и длиной не менее ширины плиты, или на поддонах. Допускается разность толщин прокладок, используемых для одной стопы или пакета, не более 5 мм. Бруски-прокладки укладывают, как правило, под прямым углом к главной оси плит с интервалами не более 600 мм в одних вертикальных плоскостях. Расстояние от крайних брусков-прокладок до торцов плиты не должно превышать 250 мм. Предприятие-изготовитель плит гарантирует соответствие плит требованиям технических условий в течение 12 месяцев с момента изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения у потребителя

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 30.10.2026 по 29.10.2031

М.П. **Заявитель** _____ Касрадзе Климент Григорьевич

подпись — фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

(при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1
к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ N RU Д-RU.PA01.B.02342/26
Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	"Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	пункт 5.3 - Сильногорючие (Г4)
ГОСТ 30402-96	"Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость"	пункт 5.1 – Легковоспламеняемые (В3)
ГОСТ 12.1.044-89	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	пункт 4.18 - С высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044-89	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	пункт 4.20 - Высокоопасные по токсичности продуктов горения (Т3)

Генеральный директор _____ К.Г. Касрадзе
подпись фамилия, имя, отчество